

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.Н. Вахромов

«16» 10 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение комплекса пусконаладочных работ по проекту № 17999/3 «Замена сырья установок УПВ на природный газ» спецраздел проекта № 17999/3-211/1-СС3 сети связи громкоговорящая связь (ДГГС)

Цель проведения работ:

Проведение полного комплекса технических мероприятий по вводу в эксплуатацию системы диспетчерской громкоговорящей связи (ДГГС), для получения Заказчиком акта приема оборудования ДГГС в эксплуатацию.

Состав работ:

- организационная и инженерная подготовка;
- изучение проектной документации;
- обследование объекта, внешний осмотр оборудования и выполненных монтажных работ;
- определение соответствия технических характеристик смонтированного оборудования техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий — изготовителей оборудования и проектом;
- программирование оборудования согласно плана переговорной связи;
- регулировку, настройку отдельных видов оборудования с целью обеспечения установленной проектом их взаимосвязанной работы;
- подготовка и сдача Заказчику технического отчета, включающего данные о проведенных проверках, настройках, программировании устройств/



Список работ по системе диспетчерской громкоговорящей связи

1	Центральная коммутационная станция	шт.	1
1.1	Проверка параметров питающего напряжения	шт.	1
1.2	Проверка заземления шкафа	шт.	1
1.3	Проверка правильности установки плат	шт.	8
1.4	Программирование коммутационной станции согласно плана переговорной связи	шт.	1
1.5	Проверка подключения абонентских устройств и громкоговорителей к коммутационной станции	шт.	19
1.6	Проверка работоспособности коммутационной станции	шт.	1
2	Цифровое внешнее взрывобезопасное переговорное устройство	шт.	2
2.1	Проверка правильности монтажа кабельного ввода	шт.	2
2.2	Настройка уровня громкости внешнего взрывобезопасного переговорного устройства	шт.	2

2.3	Проверка работоспособности внешнего взрывобезопасное переговорного устройства	шт.	2
2.4	Сделать надписи на клавишах согласно плана переговорной связи	шт.	2
3	Настольный цифровой диспетчерский пульт	шт.	3
3.1	Настройка уровня громкости настольного цифрового пульта	шт.	3
3.2	Проверка работоспособности настольного цифрового пульта	шт.	3
3.3	Сделать надписи на клавишах настольного пульта согласно плана переговорной связи	шт.	3
4	Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель	шт.	8
4.1	Проверка правильности подключение громкоговорителя	шт.	8
4.2	Настройка уровня громкости громкоговорителей	шт.	8
5	Громкоговоритель офисного исполнения	шт.	4
5.1	Проверка правильности подключения громкоговорителя	шт.	4
5.2	Настройка уровня громкости	шт.	4
6	Взрывозащищенная лампа-вспышка	шт.	2
6.1	Проверка правильности подключения лампы-вспышки	шт..	2
6.2	Проверка работоспособности	шт.	2

Главный метролог

Начальник цеха №20

С.И.Кравец

В.В.Соколов