


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.Н. Вахромов

«16» 10 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение комплекса пусконаладочных работ по проекту № 17999/3 «Замена сырья установок УПВ на природный газ» спецраздел проекта № 17999/3-211-СС.С сети связи УКВ радиосвязь

Цель проведения работ:

Проведение полного комплекса технических мероприятий по вводу в эксплуатацию системы технологической радиосвязи

Состав работ:

- организационная и инженерная подготовка;
- изучение проектной документации;
- обследование объекта, внешний осмотр оборудования и выполненных монтажных работ;
- определение соответствия технических характеристик смонтированного оборудования техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий — изготовителей оборудования и проектом;
- программирование оборудования
- подготовка и сдача Заказчику технического отчета, включающего данные о проведенных проверках, настройках, программировании устройств.


Список работ по системе диспетчерской громкоговорящей связи

1	Стационарная радиостанция	шт.	1
1.1	Проверка параметров питающего напряжения	шт.	1
1.2	Программирование радиостанции	шт.	1
1.3	Проверка правильности подключения радиостанции к центральной коммутационной станции	шт.	1
1.4	Проверка правильности монтажа антенно-фидерного устройства	комп.	1
1.5	Проверка работоспособности стационарной радиостанции	шт.	1
2	Носимая радиостанция	шт.	2
2.1	Проверка комплектности	шт.	2
2.2	Программирование радиостанции	шт.	2
2.3	Проверка работоспособности радиостанции	шт.	2
3	Пульт дистанционного управления	шт.	2
3.1	Установка пульта дистанционного управления на рабочих местах старшего оператора установок гидроочистки бензина и гидроочистки дизельного топлива	шт.	2

3.2	Подключение пульта дистанционного управления к базовым радиостанциям установок гидроочистки бензина и гидроочистки дизельного топлива	шт.	2
3.3	Проверка работоспособности систем технологической радиосвязи установок гидроочистки бензина и гидроочистки дизельного топлива	шт.	2

Главный метролог

Начальник цеха №20



С.И.Кравец

В.В.Соколов