

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик Столяров
С.Л. Егоров
"19" 106 201 8 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель инициатора закупки
Д.П. Кучин
" 28 ИЮН 2018 201__ г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Набор для оконцевания E-150, установка КР-600 Каталитического производства, Заявка №11015082, поз.01320.

Набор для оконцевания E-150 (компактная концевая заделка), не требующий горячего монтажа, для саморегулируемых греющих кабелей.

Технические характеристики:

№ п/п	Параметр	Значение
1.	Взрывозащита	ExII2GExeII
2.	Степень защиты (IP)	IP66
3.	Температура окружающей среды	-50°C...+215°C
4.	Максимальное напряжение питания	~277В
5.	Материал корпуса	Конструкционные полимеры черного цвета
6.	Узел входного уплотнения и изоляция жил	Силоксановый каучук
7.	Документация в комплекте поставки	- паспорт, - руководство

Иных требований к предмету закупки нет.

Инициатор закупки:

Начальник КП

Механик КП

СОГЛАСОВАНО:

Зам.директора ООО «ЯНОС-Энерго»

А.В. Колесов
О.В. Гоголин

И.А. Бабушкин

А.А. Дорофеев
И.Н. Овчинников

А.А. Молчанов