
B-B
Reserve
Резерв
Brenner 1
Горелка
Zweistoffbrenner UDK-21D-S
Двухкомпонентная горелка
Verpuffungsklappe 450x450
TGL 27-70746
Взрывной предохранительный клапан
Schutzverkleidung A1000 TGL27-70766
Защитное ограждение
200mm Vermikulit-Keramsitbeton γ = 700 kg/m³
1200mm Вермикулитокерамзитобетон γ = 700 кг/м³
250mm Vermikulit-Keramsitbeton
γ = 1000 kg/m³
250 мм Вермикулитокерамзитобетон
γ = 1000 кг/м³
100mm Mineralwolleplatten
γ = 140 kg/m³
Плиты из минеральной ваты
γ = 140 кг/м³
Verbandebene
Плоскость связи
Höhenangabe gilt nur für
0 1/2 Achse A
Указание по высоте действ. толь для 01/2 ось A
Tür 150x300
TGL 27-70741
Дверь
Tür A 450x450 TGL27-70734
Дверь
Ofen 0 1/2 gezeichnet - Ofen 0 1/1 außer Schautüren- und Verpuffungsklappenordnung gleich ausgeführt
Показана печь 01/2 - Печь 01/1 аналогично исполнена, кроме расположения смотровых дверц и взрывных клапанов
Schautüren und Verpuffungsklappen beim Ofen 0 1/1 in der Längswand Reihe 2 angeordnet
Дверцы и взрывные клапаны печи 01/1 расположены на продольной стене, ряд 2
Zeichnung gilt nur in Verbindung mit Röhrenofendatenblatt
Чертеж имеет силу только в месте с листом данных по трубчатой печи
Vertrag-Nr. / Контракт-№ 50-0914 180303
Änderungen umrahmt
Изменения обрамлены
Исправленный окончательный проект
A-A
ohne Blechabdeckung gezeichnet
Листовое перекрытие не показано
nur zwischen Achse B und D
только между осями B и D
Stahlkonstruktion:
Ausführungsgruppe C TGL 13500
Herstellung und Abnahme nach 13510/01-09
Ausführungsklasse II B TGL 11776/01
Treppen nach TGL 26663; Geländer nach TGL 26664
Steigleitern nach TGL 27950
Leiteraussteige durch selbstschließende Sicherheitsschranke nach TGL 27951 gesichert
Bühnenbelastung: P = 3 kN Einzellast
p = 3 kN/m² Verkehrslast
Bühnenbelag: Gitterrost GR 300 TGL 9310
Werkstoff: St 355
St 355 E bei Blechdicke s ≥ 20 mm
Bewegungsrichtung
Направление движения
Zugehörige Zeichnungen:
Принадлежные чертежи:
Rohrsystem
Трубная система
Luftleitungen
Воздуховоды
Stutzenanordnung
Расположение штуцеров
Стальная конструкция
Группа исполнения C TГЛ 13500
Изготовление и приемка по TГЛ 13510/01-09
Класс исполнения соединений сварных швов II B TГЛ 11776/01
Лестницы по TГЛ 26663; перила по TГЛ 26664
Стремянки по TГЛ 27950
Конец стремянки защищен самозакрывающимся предохранительным устройством TГЛ 27951
Нагрузка на площадку: P = 3 кн сосредоточ. нагрузка
p = 3 кн/м² времен. нагрузка
Перекрытие площадки: колосниковая решетка GR 300 TГЛ 9310
Материал: St 355
St 355 E при толщине листа s ≥ 20 мм
Übersicht
Обзор
M 1 : 500
Kennwort
Vakuumdestillation SU 4 Mio t/a
Röhrenofen 0 1/1 und 0 1/2
Трубчатая печь
104.532 - 002.0 (0)
1:50
16
VEB Schwermaschinenbau „Karl Liebknecht" Magdeburg
GDR
IRA Sprachmittler 4.6.87 Hofmann
IPOS Stahlbau 4.5.87 Hagener
IP Werkstoff 19.5.87 Koch
SE Sachgebiet Datum Name Kz.
Korrigiertes Endprojekt 28.2.89 Kohlberg
2. Abstimmungsetappe 30.7.88 Kohlberg
Arbeitsprojekt 11.5.87 Kohlberg
Zeichnungsabstimmung
Zeichnungsverwendung
b IPOP 11/88 241.89
a IPOP 12/87 20.1.88
1987
Zeichn. 15.03. Sauer
Proj. 17.03. Schilling
Gr-Ltr 11.04. Kohlberg
FG-Ltr 12.05. Herzog