

Утверждаю
Главный метролог
С.И.Кравец
«08» 09 2015г.

АКТ 01812
проверки технического состояния средств КИП и А

г. Ярославль

08.09.2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №13

Начальника цеха №15

Зам. начальника цеха №15

Начальника участка отгрузки нефтепродуктов

Начальника участка КИП №3 цеха №15

Начальника участка ремонта КИП и А ООО «АВТОМАТИКА»

Пачкалева А.Ю.

Григорьева А.В.

Чернецкого А.А.

Протасова А.М.

Пашутина С.В.

Балашова М.В.

Провела проверку технического состояния преобразователя температуры Метран – 280, тип Метран 286 зав.№2241134 с установки точечного налива в ж/д транспорт тит.222 цеха №13, присланного в цех №15 по заказу и установила следующее:

Изготовитель ЗАО ПГ Метран, Россия, 2008 год.

Оборудование: комплектно.

Параметры технического устройства: соответствуют инструкции изготовителя

Условия эксплуатации: соответствуют требованиям изготовителя.

Закключение:

Преобразователь температуры Метран – 280, тип Метран 286 неисправен по причине периодических «плавающих показаний» температуры на АРМ оператора вследствие отказа электроники, необходима замена преобразователя на аналогичный.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИП и А ООО «Автоматика» оформить снятие с регистрации преобразователя температуры Метран – 280, тип Метран 286 зав.№2241134

Срок: _____

Отв.: _____

2. Начальнику участка №3 оформить заявку на закупку нового аналогичного преобразователя температуры.

Срок: _____

Отв.: _____

Подписи:

[Подпись]
А.Ю. Пачкалев
[Подпись]
А.М. Протасов
[Подпись]
М.В. Балашов

[Подпись]
А.В. Григорьев
[Подпись]
А.А. Чернецкий
[Подпись]
С.В. Пашутин
[Подпись]
Д.В. Лузинов