

СОГЛАСОВАНО

Главный механик  
ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Д. П. Кучин

28 АЕК 2018 20 г.

График выполнения работ

ДА НЕТ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на антикоррозийную защиту м/конструкций и наружной поверхности трубопроводов,

очистку ж/бетонных конструкций

установки С-100 производства КМ-2 (ИД 1.696)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Н. Н. Вахромов

29 АЕК 2018 20 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
1	1.1. Струйная очистка и окраска ж/бетонных фундаментов насосов (отм. 0м.) обеспыливанием и обезжириванием	M2	110,57	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование Техническое мощное средство				
2	1.2. Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	110,57	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
2	2. Антикоррозийная обработка м/конструкций рам насосных агрегатов и эл. двигателей (отм. 0м.)							
3	2.1. Гидроабразивная очистка м/конструкций рам (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	60,39	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
4	2.2. Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7046)	M2	60,39	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
3	3. Гидроабразивная очистка и окраска ж/бетонных фундаментов эл. двигателей ХВ-101,102,103/1,103/2,106,109/1 109/2,109,110,111(10шт) (отм. 0-14м, с площадок)							
5	3.1. Гидроабразивная очистка ж/бетонных фундаментов ХВ (10шт) (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	60,84	Спецоборудование Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
6	3.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL/7040)	M2	60,84	Техническое моющее средство Респиратор Компрессор Инструмент Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
4	4	Антикоррозийная обработка м/конструкций диффузоров (10шт) (отм. 0-14м, с площадок)							
7	4.1.	Гидрообразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	181,90	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
8	4.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100мкм) (RAL 1015)	M2	181,90	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
5	5	Струйная очистка и окраска ж/бетонных фундаментов теплообменников С-100,С-800 и емкостей Е-104/1, Е-104/2, Е-110. (отм. 0-8м, с площадок)							
9	5.1.	Струйная очистка ж/бетонных фундаментов (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	149,47	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат Техническое моющее средство				
10	5.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	149,47	Респиратор Компрессор Инструмент Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
6	6	Антикоррозийная обработка насосных агрегатов (31 шт) с опорной рамой (улиткой), обвязкой и эл. двигателями (отм. 0м)							
11	6.1.	Очистка шестки корпуса насосов, эл. двигателей, обвязки насосов, м/бачков (8шт), с обеспыливанием и обезжириванием	M2	152,33	Растворитель Р-4 Респиратор Инструмент Шлифовальная угловая Компрессор				
12	6.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7046, 3020, 1015)	M2	152,33	Респиратор Инструмент				Нанесение материалов согласно инстр.

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
	7	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания постаментов №6 отп (16,5мх16,75м)			Компрессор				изготовителя и обеспечения гарантии 10 лет
	7.1.	Струйная очистка м/конструкций площадок обслуживания (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	М2	918,00	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
	14	7.2. Покрасьте поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой -100 мкм) (RAL 1028, RAL6029)	М2	918,00	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечения гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрашенный материал - по норме				
	8	Антикоррозийная обработка наружной поверхности неизолированных трубопроводов постаментов №6 отп (13,2 м -18м, с площадок)							
	15	8.1. Струйная очистка трубопроводов Дн530-44, 7пог.м, Дн219-37, Дн377-19,5пог.м, Дн108-18,4пог.м, Дн1020-3пог.м, Дн325-4,8пог.м (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	М2	181,35	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
	16	8.2. Покрасьте наружной поверхности трубопроводов грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой - 100мкм) (RAL 7047,1028)	М2	181,35	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечения гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрашенный материал - по норме				
	9	Антикоррозийная обработка м/конструкций домиков ХВ-105/1,2,3; ХВ-105/4 (отп 13,2м, с площадок)							
	17	9.1. Гидроабразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	М2	360,85	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Специоборудование				
	18	9.2. Покрасьте поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029,1028)	М2	360,85	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечения гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрашенный материал - по норме				

№	№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
Р-6	№ п/п								
10	10	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания ХВ-101-106 (отм 3м.с. пешеходов)							
19	10.1.	Гидрабразивная очистка м/конструкций площадок обслуживания (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	М2	124,89	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				
20	10.2.	Покрывание поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой - 100мкм) (RAL 1028, RAL6029)	М2	124,89	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
11	11	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки обслуживания Е-105 (отм. 0м)							
21	11.1.	Струйная очистка м/конструкций площадки (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	М2	9,48	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
22	11.2.	Покрывание поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	М2	9,48	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
12	12	Струйная очистка и окраска ж/бетонных стоек в тудроной насосной (отм. 0-4м)							
23	12.1.	Струйная очистка ж/бетонных фундаментов (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	М2	134,46	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат Техническое моющее средство				
24	12.2.	Покрывание ж/бетонных фундаментов эмально полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	М2	134,46	Респиратор Компрессор Инструмент Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
13	13	Антикоррозийная обработка м/конструкций кабельной эстакады от Н-104 до ХВ-107 (отм 3,5м)							

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
25	13.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций кабельной эстакады (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	22,96	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Спецоборудование				
26	13.2.	Покрывтие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	22,96	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
14	14	Антикоррозийная обработка м/конструкций ГТМ гудроносовой насосной (отм. 3,5м-7м)							
27	14.1.	Струйная очистка м/конструкций ГТМ в гудроносовой насосной (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	15,95	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
28	14.2.	Покрывтие наружной поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слоя -100 мкм) (RAL 1028, 3020, 6029)	M2	15,95	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
15	15	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки обеспыливания К-101 (4м)							
29	15.1.	Струйная очистка м/конструкций рам (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	148,75	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
30	15.2.	Покрывтие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	148,75	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
16	16	Антикоррозийная обработка наружной поверхности труб паротушения гудроносовой насосной, поз. воды к Н-110м, вода на ДС-1, вода на колыда орош колоны (отм0-26м)							
31	16.1.	Струйная очистка м/конструкций рам (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и	M2	112,47	Растворитель Р-4				

№ Р-6	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
		обезжириванием			Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
32	16.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 3020)	M2	112,47	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	17	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания ЛС1,2							
33	17.1.	Струйная очистка м/конструкций рам (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	54,86	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
34	17.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	54,86	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	18	Пескоструйная очистка и окраска ж/бетонных стоек под печной эстакадой (10шт)							
35	18.1.	Струйная очистка ж/бетонных стоек (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	72,32	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат Техническое моющее средство				
36	18.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмально полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	72,32	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	19	Антикоррозийная обработка лестничных маршей под печной эстакадой							
37	19.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	19,61	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
38	19.2.	Покрасить поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	19,61	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
20	20	Антикоррозийная обработка м/конструкций направляющих для дежонжа эл. двигателей и рам эл. двигателей ХВ-101, 102, 103/1, 103/2, 106, ХВ-109/1, ХВ-109/2, ХВ-110							
39	20.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	29,28	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				
40	20.2.	Покрасить поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	29,28	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
21	21	Антикоррозийная обработка м/конструкций между опорами ХВ-101, 102, 103/1, 103/2, 106							
41	21.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	24,18	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				
42	21.2.	Покрасить поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	24,18	Респиратор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
43	22	Гидроабразивная очистка опор стоек ХВ-101, 102, 103/1, 103/2, 106 (10 шт) (с уборкой и вывозом абразива)	M2	62,08	Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Спецоборудование				

№	№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
Р-6	23	Антикоррозийная обработка м/конструкций опор площадок обслуживания ЛЭС 1,2 (от песочной засыпки до площадки) - 3шт							
44	23.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	16,94	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				
45	23.2.	Покраска поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, 1028)	M2	16,94	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
24	24	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания над лотком трубопроводов в Е-106 (5шт)							
46	24.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	186,72	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				
47	24.2.	Покраска поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	186,72	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
25	25	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания К-101, К-102 (7-26м, с площадок)							
48	25.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	1 096,73	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				
49	25.2.	Покраска поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	1 096,73	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
26	26	Антикоррозийная обработка м/конструкций маршевых лестниц на К-102							
50	26.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и	M2	463,11	Растворитель Р-4				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
		обезжириванием			Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
51	26.2.	Покрасить поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	463,11	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	27	Антикоррозионная обработка м/конструкций корпуса К-103 (Д=1,6м, Н=3,6)							
52	27.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	18,09	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
53	27.2.	Покрасить поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7035)	M2	18,09	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
54	28	Гидраабразивная очистка опоры К-103 (с уборкой и вывозом абразива) (Д=1,9м, Н=3,2м)	M2	19,09	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Специбурдование				
	29	Антикоррозионная обработка м/конструкций опор трансферных линий (12м, с площадок)							
55	29.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	59,09	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
56	29.2.	Покрасить поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	59,09	Респиратор Инструмент Компрессор				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспыливанием

№	№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
P-6	п/п				Окрасочный материал - по нормам				по фактическим работам гарантии 10 лет
	30	Антикоррозийная обработка м/конструкций эстакады за печами П-10/1, П-10/2 (отм 0м-16м)							
	57	30.1. Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	955,10	Растворитель Р-4 Абразив - по нормам Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
	58	30.2. Покраска поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	955,10	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по нормам				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	31	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания ХВ-109/1,2, ХВ-110 (отм 2м-4м, с площадок)							
	59	31.1. Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	232,15	Растворитель Р-4 Абразив - по нормам Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
	60	31.2. Покраска поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	232,15	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по нормам				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	32	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок опор ГТМ у ХВ-109/1,2, ХВ-110 (отм 2м-6м)							
	61	32.1. Гидроабразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	48,42	Растворитель Р-4 Абразив - по нормам Респиратор Инструмент Компрессор Спеоборудование				
	62	32.2. Покраска поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмально полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	48,42	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по нормам				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
	33	Антикоррозийная обработка м/конструкций ворот насосной БУТ (отм 0м-3м)							
	63	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	9,00	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
	64	33.2. Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7046)	M2	9,00	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	34	Струйная очистка и окраска ж/бетонных стоек на блоке теплообменников С-800 (23шт)							
	65	34.1. Струйная очистка ж/бетонных фундаментов (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	172,96	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат Техническое моющее средство				
	66	34.2. Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	172,96	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	35	Струйная очистка и окраска ж/бетонных стоек между гудроновой насосной, ХВ-101-107 и поставщиком №6 (1шт)							
	67	35.1. Струйная очистка ж/бетонных фундаментов (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	123,20	Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат Техническое моющее средство				
	68	35.2. Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	123,20	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	36	Струйная очистка и окраска ж/бетонных стоек у Е-106 (10шт)							
	69	36.1. Струйная очистка ж/бетонных фундаментов (с уборкой и вывозом абразива),	M2	112,00	Абразив - по норме				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Код- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Код- во	Исполнитель	Примечание
		обеспыливанием и обезжириванием			Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат Техническое моющее средство				
70	36.2.	Покрытие ж/бетонных фундаментов эмалью полисилоксановой по бетону (3 слоя по 75мкм) (RAL 7040)	M2	112,00	Респиратор Компрессор Инструмент Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	37	Антикоррозионная обработка м/конструкций площадок обслуживания Е-806х, Т-807х (отм 0м-8м, с подпалом)							
71	37.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	930,67	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
72	37.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	930,67	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	38	Антикоррозионная обработка м/конструкций нерасквашной площадки у Т-816 (1шт) (отм 4м, с подпалом)							
73	38.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	1,26	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
74	38.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	1,26	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	39	Антикоррозионная обработка м/конструкций (швеллер 10) под печной остаткой (входь проезд) (отм 4м)							
75	39.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	4,48	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
					Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
76	39.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	М2	4,48	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	40	Антикоррозийная обработка м/конструкций лестницы на кабельную эстакаду							
77	40.1.	напротив ХВ-107 (отм 0-10м) Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	М2	5,09	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
78	40.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	М2	5,09	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	41	Антикоррозийная обработка м/конструкций ограждений дотка трубопроводов и площадок через доток напротив ХВ-107 (отм 0м)							
79	41.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	М2	14,98	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
80	41.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	М2	14,98	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	42	Антикоррозийная обработка м/конструкций (швеллер и кабельная эстакада) между грунтовыми насосной ХВ-101-107 и пост. №6 (отм 4м)							
81	42.1.	Гидроабразивная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	М2	49,08	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
82	42.2.	Покрывание поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	49,08	Спецодежда Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
43		Антикоррозийная обработка м/конструкций ГПМ постаментов №6 (отм. 6м) (2шт)							
83	43.1.	Струйная очистка м/конструкций ГПМ в удороженной насосной (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием и обезжириванием	M2	283,36	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
84	43.2.	Покрывание наружной поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой -100 мкм) (RAL 7035, 1028, 3020)	M2	283,36	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
44		Антикоррозийная обработка м/конструкций винтов для пожарной техники в насосной пост. №6 (отм 6м)							
85	44.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием и обезжириванием	M2	35,07	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
86	44.2.	Покрывание поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 5012, RAL3020)	M2	35,07	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
45		Антикоррозийная обработка м/конструкций лестничных маршей на постамент №6 (отм 0-13м, с площадок) со стороны К-101							
87	45.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием и обезжириванием	M2	164,70	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
88	45.2.	Покрывание поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7035, 1028, 3020)	M2	164,70	Респиратор				Нанесение материалов

№		Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
№ Раб	№ п/п								
		эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)			Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				материалов согласно инстр. подготовки и обеспечением гарантии 10 лет
46	46	Антикоррозийная обработка м/конструкций лестничных маршей на постамент №6 (отм 0-13м. с площадок) со стороны Е-106							
89	46.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	124,29	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				
90	46.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовкой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	124,29	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. подготовки и обеспыливанием партиями 10 лет
47	47	Антикоррозийная обработка м/конструкций (швеллер) между фундаментами теплообменников постамент №6 (отм 7,2м. с площадок)							
91	47.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	25,60	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				
92	47.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовкой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7040)	M2	25,60	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. подготовки и обеспыливанием партиями 10 лет
48	48	Антикоррозийная обработка наружной поверхности трубопроводов канализации с пост №6 (отм 0-13м)							
93	48.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	92,41	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				
94	48.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовкой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7047)	M2	92,41	Респиратор Инструмент Компрессор				Нанесение материалов согласно инстр. подготовки и обеспыливанием

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
	49	Антикоррозийная обработка м/конструкций колонн эстакады между Т-807/1,2 и Т-820-823 (отм. 5-8м)			Окрашенный материал - по норме				осуществлен гарантия 10 лет
95	49.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	85,20	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
96	49.2.	Покраска поверхности м/конструкций грунтовойкой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	85,20	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
50	50	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки по обслуживанию крана							
97	50.1.	Цинк (отм. 8м. с площадок) Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	15,44	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
98	50.2.	Покраска поверхности м/конструкций грунтовойкой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	15,44	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
51	51	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки обслуживания СППК на П-801 (отм. 5м. с площадок)							
99	51.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	32,74	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
100	51.2.	Покраска поверхности м/конструкций грунтовойкой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	32,74	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
	52	Антикоррозийная обработка м/конструкций переходного мостика у Е-801 (в сторону ДММ. ДРУБЯ)							
101	52.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	1,06	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				
102	52.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	1,06	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	53	Антикоррозийная обработка м/конструкций лестниц на площадке и к ЗКЛ д. пара на барботаже							
103	53.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	7,15	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
104	53.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	7,15	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	54	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки у ЗКЛ д. пара на барботаже							
105	54.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	6,42	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
106	54.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1028, RAL 6029)	M2	6,42	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	55	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадки у Н-104/1 (отм. 0м)							
107	55.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и	M2	4,33	Растворитель Р-4				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- по	Исполнитель	Примечание
		одежда привинчен			Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
108	55.2.	Покрасить поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	4,33	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	56	Антикоррозийная обработка м/конструкций порталных связей насосной БУТ (отм. 0-6м)							
109	56.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	50,45	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
110	56.2.	Покрасить поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	50,45	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	57	Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок в насосной БУТ (отм. 0-4м, с площадок)							
111	57.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	45,91	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
112	57.2.	Покрасить поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)	M2	45,91	Респиратор Инструмент Компрессор Окрашенный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	58	Антикоррозийная обработка м/конструкций кабельной эстакады в насосной							
113	58.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	88,95	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
					Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
	114	58.2. Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029)	M2	88,95	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	59	59. Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания Е-104/1,2 (отм. 4м. с площадок)							
	115	59.1. Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	52,43	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
	116	59.2. Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)	M2	52,43	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	60	60. Антикоррозийная обработка м/конструкций площадок обслуживания Е-110 (отм. 0м)							
	117	60.1. Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	8,08	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
	118	60.2. Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)	M2	8,08	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	61	61. Антикоррозийная обработка м/конструкций передвижной площадки у Е-110 (отм. 0м)							
	119	61.1. Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	3,47	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
120	61.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)	M2	3,47	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	62	Антикоррозийная обработка м/конструкций опор емкости Е-110 (отм. 0м)							
121	62.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	5,12	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
122	62.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7040)	M2	5,12	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	63	Антикоррозийная обработка м/конструкций площади обслуживания Е-803 (отм. 2,5м. с площадок)							
123	63.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	15,15	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
124	63.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)	M2	15,15	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	64	Антикоррозийная обработка м/конструкций передвижных площадок С-800 (7шт) (отм. 0-2,5м. с площадок)							
125	64.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	21,34	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
126	64.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7040)	M2	21,34	Респиратор				Нанесение материалов

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- по	Исполнитель	Примечание
		эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)			Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	65	Антикоррозийная обработка м/конструкций площади над площадкой обслуживания СППК в П-801 (отм. 4,5м. с площадок)							
127	65.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием и обезжириванием	M2	13,26	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
128	65.2.	Покрывные поверхности м/конструкций грунтовойкой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, RAL 1028)	M2	13,26	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	66	Антикоррозийная обработка корпусов холодильников X-110 (Ди=1030мм), X-111 (Ди=830мм), X-1к (Ди=630мм), с трубопроводной обвязкой (Ди159 - 36,2мм; Ди108-14,9мм; Ди325-11,5мм; Ди219-20мм) (отм. 7,2м. с площадок)	ШТ	3,00					
129	66.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием и обезжириванием	M2	92,45	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор Пескоструйный аппарат				
130	66.2.	Покрывные поверхности м/конструкций грунтовойкой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1015, 7047)	M2	92,45	Респиратор Инструмент Компрессор Окрасочный материал - по норме				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
	67	Антикоррозийная обработка корпуса емкости Е-103 (отм. 7,2м. с площадок)	ШТ	1,00					
131	67.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обезжириванием и обезжириванием	M2	55,77	Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
132	67.2.	Покрывные поверхности м/конструкций грунтовойкой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 1015)	M2	55,77	Респиратор Инструмент				Нанесение материалов согласно инстр.

№ п/п	№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
	68	Антикоррозийная обработка шпестовой линии колонны К-102 Дн820 (отм 18-32м)							
133	68.1.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	85,40	Растворитель Р-4				
					А/вышка				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
134	68.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7047)	M2	85,40	А/вышка				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
135	68.3.	Демонтаж теплоизоляции толщиной S=60мм трубопровода Дн820 (отм 26м-32м) (маты минераловатные прошивные М-100, алюминий S=0,8 мм)	МП	11,00	Инструмент				
	69	Антикоррозийная обработка не изолированных участков корпусов и трубопроводов на К-102,К-103,Дн219,Дн325,Дн273 (отм 16-32м)							
136	69.1.	Струйная очистка (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	МП	152,50	Растворитель Р-4				
					А/вышка				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Пескоструйный аппарат				
137	69.2.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 7047)	МП	152,50	А/вышка				Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Респиратор				
					Инструмент				
					Компрессор				
					Окрасочный материал - по норме				
	70	Антикоррозийная обработка м/конструкций эстакады у АБК КМ-2 (отм. 0-6м)	ШТ	1,00					
138	70.1.	Установка, снятие наружных инвентарных лесов	M2	160,00	Детиш лесов инвентарных				
139	70.2.	Струйная очистка м/конструкций (с уборкой и вывозом абразива), обеспыливанием и обезжириванием	M2	138,50	Растворитель Р-4				
					Абразив - по норме				
					Респиратор				

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов			Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
					Инструмент						
					Компрессор						
					Пескоструйный аппарат						
140	70.3.	Покрытие поверхности м/конструкций грунтовкой полисилоксановой (1 слой - 80 мкм) и эмалью полисилоксановой (1 слой - 100 мкм) (RAL 6029, 1028)	M2	138,50	Респиратор						Нанесение материалов согласно инстр. изготовителя и обеспечением гарантии 10 лет
					Инструмент						
					Компрессор						
					Окрасочный материал - по норме						
141	71	Выполнить маркировочные надписи обозначений технологических позиций (55шт), заземлений (159 шт), направлений вращения эл. двигателей (49шт), точек замера вибрации (312шт), с изготовлением трафаретов (эмалью полисилоксановой RAL 3020, RAL 9005)	M2	6,00	Окрасочный материал - по норме						
					Инструмент						
142	72	Работа в/вышки при абразивной очистке и окраске м/конструкций			А/вышка		МШЧ	56,00			
143	73	Установка, снятие наружных инвентарных лесов	M2	690,00	Детали лесов инвентарных						
144	74	Укрытие оборудования, изоляции трубопроводов, приборов КИП и А, светильников полиэтиленовой пленкой, со снятием по окончании работ.	M2	520,00	Пленка полиэтиленовая						Оборачиваемость - 50%
					Скотч малярный 50.16338						
	75	Вывоз мусора и металлолома									
145	75.1.	Порезка и вывоз цветного металлолома с установки на площадку базы оборудования на расстояние до 3км	Т	Расчет	Автосамосвал						
146	75.2.	Уборка и вывоз мусора на расстояние до 35км с размещением на МУП "Скоково"	M3	Расчет	Автосамосвал						
					Механизмы						

Начальник производства или цеха \_\_\_\_\_ В.В. Копансков \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Механик производства или цеха \_\_\_\_\_ А.В. Безродный \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Начальник установки \_\_\_\_\_ С.К. Филиппов \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Механик установки \_\_\_\_\_ А.В. Безродный \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО : \_\_\_\_\_

Заместитель главного механика \_\_\_\_\_ В. П. Рыбаков \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Вед. инженер ОТМ \_\_\_\_\_ С. А. Коркин \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Инженер БТН \_\_\_\_\_ И.Е. Тополов \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.