

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №10 ДЛЯ ЗАКАЗА НАСАДКОВ НП-III С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ ВВЕРХ

Поставщик:

Покупатель: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Заполняется (утверждается) Покупателем

Договор №:

Спецификация:

СОГЛАСОВАНО
ЗАКАЗЧИКОМ
ИСКХ № 068-3957
ДАТА «19.09.2017г.»


Количество, шт: 23

1 Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку

НП-III - насадок пожарный для получения веерной водяной завесы, изготавливаемый из нержавеющей стали с фильтром тонкой очистки;

- диапазон рабочих давлений, МПа: 0,5 - 1,2;
- расход при номинальном давлении (0,7 МПа), л/с, не менее – 9,25;
- расход при рабочем давлении (0,9 МПа), л/с, не менее – 10,4;
- глубина водяной завесы, м, не менее: 0,5;
- масса, кг, не более: 6;
- габаритные размеры, мм, не более:
- L = 170;
- B = 280;
- H = 160;
- гарантийный срок, мес., не менее: 12;
- срок эксплуатации, лет, не менее: 10.

Габаритный чертёж



2 Диаметр условного прохода, мм

☐ 40

☒ 50

3 Размер щелевого отверстия, мм

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

высота, м (для условного прохода 40/50 мм), не менее

5/5,2

5,5/5,7

6/6,2

6,5/6,7

ширина, м (для условного прохода 40/50 мм), не менее

16/16,5

18/19

21/22

22/23

4 Номинальное давление, МПа

☐ 0,6

☒ 0,7 (базовое)

☐ 0,8

☐ 0,9

☐ 1,0

5 Тип присоединения к водопроводу

☐ 40 - фланец 1-40-16
по ГОСТ 12820-80

☒ 50 - фланец 1-50-16
по ГОСТ 12820-80

☐ ГМ – 50
по ГОСТ 28352-89

6 Материал изготовления

☒ 12 - нержавеющая сталь 12X18H10T

7 Климатическое исполнение

☒ У

☐ ХЛ

☐ УХЛ

☐ Т

☐ ОМ

8 Дополнительная комплектация

☒ КОФ - наличие комплекта - ответный фланец с крепежом и прокладкой

☒ 1 шт.

☐ Другое кол-во: _____ шт.

- тип ответного фланца по:

☒ ГОСТ 12820-80

☐ ГОСТ 12821-80

☐ 1-40-16

☒ 1-50-16

- материал изготовления ответного фланца

☐ сталь 20

☐ сталь 09Г2С

☒ нержавеющая сталь 12X18H10T

- материал крепежа

☒ сталь 35

☐ сталь 14X17H2 для климатического исполнения УХЛ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | | | |
|-----------|---------|-----------|--------|--------------------|-------|
| 1 | - | Зам. | 32-17 | <i>[Signature]</i> | 09.17 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | Рахимова | | <i>[Signature]</i> | 04.17 |
| Пров. | | Хакимова | | <i>[Signature]</i> | 04.17 |
| Н. контр. | | Хаятдинов | | <i>[Signature]</i> | 04.17 |
| ГИП | | Пивоваров | | <i>[Signature]</i> | 04.17 |

0242.00.00-ПТ.ОЛ10

ОАО «Славнефть- ЯНОС»
Реконструкция установки ГНЭ цеха №5
Строительство парка хранения
СУГ ГНЭ цеха №5
Опросный лист №10
Насадки НП-III с подачей воды вверх

| | | |
|--------------------------------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р | 1 | 1 |
| ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» | | |