

УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Сергей С.И. Кравец
«17» 02 2015г.

АКТ 00096
проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

17 февраля 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №1 М.П. Фещенко
Начальника цеха №15 А.В. Григорьева
Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» М.В. Балашова
Начальника установки ВТ-6 С.Е. Жидкова
Начальника участка эксплуатации № 1 цеха №15 В.Ф. Винарского
провела проверку технического состояния сигнализатора уровня UTS-67 зав. №3А03059 с поз. LSA-1425 установки ВТ-6, присланного в цех №15 по заказу, и установила следующее:

изготовитель: фирма «ВАЛКОМ», Санкт-Петербург.
дата изготовления 2013 год,
смонтирован в 2013 году.

Оборудование комплектно.

Параметры технического устройства: сигнализация предельного уровня, выходной сигнал типа «сухой контакт».

Условия эксплуатации: рабочее давление – 12 кгс/см², температура измеряемой 300⁰С, измеряемая среда – вакуумный газоиль.

Заключение: сигнализатор уровня UTS-67 зав. №3А03059, находится в неисправном состоянии, имеется механическое повреждение чувствительного элемента прибора, восстановлению не подлежит, необходима замена на новый аналогичный прибор.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации сигнализатора уровня типа UTS-67 зав. №3А03059.

Срок: без срока
Отв. М.В. Балашов

1. Начальнику участка №1 оформить заявку на закупку нового сигнализатора уровня типа UTS-67 для поз. LSA-1425 установки ВТ-6.

Срок: _____
Отв. _____

Подпись:

М.П. Фещенко
А.В. Григорьев

М.В. Балашов
С.Е. Жидков
В.Ф. Винарский
РА Попиков