

УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
С.И. Кравец
«01» 10 2015г.

АКТ О1711
проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

01 октября 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №1

М.П. Фещенко

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

Начальника установки АВТ-3

Д.Е. Лагузова

Начальника участка эксплуатации № 1 цеха №15

В.Ф. Винарского

провела проверку технического состояния сигнализаторов уровня типа UTS-67 зав. №№3А03093, ЗА03098 с поз. LSA-4051, LSA-4052 установки АВТ-3, присланных в цех №15 по заказу, и установила следующее:

изготовитель: фирма «ВАЛКОМ», Санкт-Петербург.

дата изготовления 2013 год,

смонтированы в 2013 году.

Оборудование комплектно.

Параметры технических устройств: сигнализация предельного уровня, выходной сигнал типа «сухой контакт», длина чувствительного элемента – 322мм.

Условия эксплуатации: рабочее давление – 5 кгс/см², температура измеряемой 280 °C, измеряемая среда – углеводород.

Заключение: сигнализаторы уровня UTS-67 зав. №№3А03093, ЗА03098 находятся в неисправном состоянии, имеется механическое повреждение чувствительного элемента, восстановлению не подлежат.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации сигнализаторов уровня типа UTS-67 зав. №№3А03093, ЗА03098.

Срок: _____

Отв. _____

2. Начальнику участка №1 оформить заявку на закупку новых аналогичных сигнализаторов уровня для поз. LSA-4051, LSA-4052 установки АВТ-3

Срок: _____

Отв. _____

Подписи:

М.П. Фещенко

А.В. Григорьев

М.В. Балашов

Д.Е. Лагузов

В.Ф. Винарский

Л.Н. Палейков