

УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

С.И. Кравец
16 07 2014г.

АКТ
проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

03 июня 2014 г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №4

С.В. Лохматова

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

Начальника установки гидрокрекинг

А.С. Ермолаева

Начальника участка эксплуатации № 2 цеха №15

А.И. Сокотуна

провела проверку технического состояния уровнемера модели Masoneilan-12322-058 зав. № BC35A1666-6 с поз. LRCA 1002 соответственно установки гидрокрекинг, присланных в цех №15 по заказу, и установила следующее:

Изготовитель: фирма Masoneilan S.P.A , Италия.

дата изготовления 2003 год,

смонтирован в 2005 году.

Оборудование комплектно.

Параметры технического устройства: диапазон измерений 0-813 мм, выходной сигнал 4-20 mA, класс точности 0,5.

Условия эксплуатации: температура измеряемой среды +40 °C, давление 60 кгс/см², измеряемая среда – бензин.

Заключение: уровнемер модели Masoneilan-12322-058 № BC35A1666-6, находится в неисправном состоянии по причине деформации торсионной трубы (нелинейность),

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации уровнемеров модели Masoneilan-12322-058 зав. № BC35A1666-6

Срок: с подачи смены акта

Отв. Радченко В.В.

2. Начальнику участка №2 оформить заявку на приобретение нового аналогичного уровнемера ~~типа VegaFlex~~ для поз. LRCA 1002 установки гидрокрекинг.

Masoneilan-12322-058

Срок: III квартал 2014г

Отв. Сокотуна А.И.

Подпись:

С.В. Лохматов

А.В. Григорьев

М.В. Балашов
 А.С. Ермолаев
 А.И. Сокотун