


УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

 С.И. Кравец
«15» 03 2015г.

АКТ 01765

проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

15 марта 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №5

Н.Н. Лукашова

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

Начальника установки ГФУ

С.М. Тюленева

Начальника участка эксплуатации № 3 цеха №15

С.В. Пашутина

провела проверку технического состояния уровнемера Сапфир-22Ду-Ех-2620 зав. № 281 с поз. 125 установки ГФУ, присланного в цех №15 по заказу, и установила следующее:

Изготовитель: СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» г. Рязань

дата изготовления 2006 год,

смонтирован в 2006 году.

Оборудование комплектно.

Параметры технического устройства: диапазон измерений от 0 до 2300 мм; выходной сигнал 4-20 мА, класс точности 1.

Условия эксплуатации: рабочее давление 15 кгс/см², температура измеряемой среды 30⁰С, измеряемая среда – пропан.

Заключение: уровнемер Сапфир-22Ду-Ех-2620 зав. № 281 находится в неисправном состоянии (свищ на опорной мембране), ремонту не подлежит по причине выработки ресурса, необходима замена на новый аналогичный уровнемер.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации уровнемера Сапфир-22ДУ-Ех-2620 зав. № 281

Срок: _____

Отв. _____

2. Начальнику участка №3 оформить заявку на приобретение нового аналогичного уровнемера типа Masoneilan-ЦДУ-01 для поз. 125 установки ГФУ.

Срок: _____

Отв. _____

Подписи:



Е.Н. Лукашов

А.В. Григорьев



М.В. Балашов

С.М. Тюленев

С.В. Пашутин