

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<b>ПРИБОРЫ</b>							
TRS A 1045-5, 1045-6, 1049-5, 1049-6, 1050-5, 1050-6	ТСПТ - термометр сопротивления платиновый Exi – вид взрывозащиты ОExiaIICT6 X; 101 – модификация (штуцер с резьбой M20x1,5) ; D – кабельный ввод под небронированный кабель в металлорукаве DN20; 21 – алюминиевая головка IP66; Pt100 – НСХ; В – класс допуска; 4 – четырехпроводная схема подключения; С10 – материал защитной оболочки кабеля 12Х18Н10Т; 8 – наружный диаметр; 80 – монтажная длина. Шкала: 0...+150°C Фирма: ПК «Тесей» Параметр: температура уплотняющей жидкости в бачках торцево- го уплотнения Н-45,49,50	ТСПТ Exi101-D21-Pt100-B4- C10-8-80  ПТ Exi101-J21-Pt100-B4- C10-8-80 ТУ 4211-003-10854341-2013			шт.	6		
	ЮНКЖ - гильза защитная фирмы ООО «Тесей»: 015 - сварная из цельнотянутой трубы; 20 - монтажная резьба М20x1,5; A - исполнение по ГОСТ 10549 по виду уплотнения; 200 – номинальное давление, кгс/см <sup>2</sup> ; С10 – материал погружаемой части 12Х18Н10Т; 14 - наружный диаметр рабочей части, мм; 80 – длина устанавливаемого датчика Фирма: ПК «Тесей»	ЮНКЖ 015-20.А.200-С10- 14-80 ТУ 4211-011-10854341-13			шт.	6		

Согласовано:

Инв. № подп. Подп. и дата Взам. Инв. №

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.
Разраб.	Ремизова			09.16
Проверил	Архипов			09.16
Н.контр.	Калинина			09.16
Нач.отд.	Галанин			09.16
ГИП	Затеев			09.16

18773-46/2-ATX.CO

ОАО «Славнефть-ЯНОС»  
Цех №13 Установка "Парки смешения" Тит.46/2Техническое перевооружение.  
Замена насосов Н-45, 49, 50  
(тит.46/2)Стад. Лист Листов  
Р 1 9Спецификация оборудования,  
изделий и материалов**ПРОМХИМ**  
**ПРОЕКТ**

19.09.2016 18773-46/2-ATX

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок	Подп.

18773-46/2-ATX.CO

Лист

2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
PRA 2045-3, 2045-4, 2049-3, 2049-4, 2050-3, 2050-4	Датчик избыточного давления : Е - выходной сигнал - 4-20mA + HART протокол; В - диапазон перенастройки 0,04...2 МПа (0,4...20 кгс/см <sup>2</sup> ); S - материал рабочего штуцера -316L SST#, диафрагмы - Hastelloy C-276; 9 - подсоединение к линии – наружная резьба M20x1,5; 1 – корпус усилителя – литой из алюминиевого сплава; 7 - кабельный ввод – два отверстия с внутренней резьбой 1/2NPT и одной заглушкой; D - цифровой ЖК дисплей; N - монтажный кронштейн отсутствует; KS2 - сертификат искробезопасности по CELENEC ATEX EExial- ICT4, температура окр. среды от – 50...до +60 °C; N4 – шильдик из нержавеющей стали; QR – свидетельство о первичной поверке Госстандарта РФ. Шкала: 0-0,6МПа Фирма: «Yokogawa Electric» Параметр: давление уплотняющей жидкости в бачках торцевого уплотнения Н-45,49,50	EJX530A-EBS9N-017DN/ KS2/N4/QR			шт.	6		
	Кабельный ввод для неармированного кабеля с одинарным уп- лотнением с наружной резьбой на выходе G3/4" под металлору- ков Ду 20 Маркировка взрывозащиты – ExdIIC/Exell; Степень защиты - IP66; PNAF – тип ввода; 01- размер ввода для кабелей d нар.max = 25,0 мм; N - тип резьбы 1/2" NPT; ON - материал изготовления – никелированная латунь	PNAF-01-N-ON			шт.	6		
	Стандартный резьбовой крепежный элемент с внутренней резь- бой для металлорукафа G3/4"	РКв-20			шт.	6		
LSA 4045-1, 4049-1, 4050-1	Контактор уровня Место установки: приемные трубопроводы насосов Н-45,49,50	18773-46/2-ATX-ОЛ-12			шт.	3		

Инв. № подл.      Подл. и дата      Взам. Инв. №

Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.

18773-46/2-ATX.CO

Лист  
3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание																		
LSA 4045-2, 4045-3, 4049-2, 4049-3, 4050-2, 4050-3	Вибрационный датчик предельного уровня : F - исполнение EEx ia IIC T6; GM2 - присоединение к процессу – резьба $\frac{3}{4}$ " NPT; АА – глубина погружения – 66мм от верхнего витка присоединительной резьбы; 6 - подключение FEL 56 электроника "NAMUR"; G5 – алюминиевый корпус, IP66, кабельный ввод M20x1,5; А – без дополнительных фитингов; Z1 – маркировка. Фирма: ООО «Эндресс-Хаузер» Параметр: уровень уплотняющей жидкости в бачках торцевого уплотнения Н-45,49,50	Liquiphant M, модель FTL50 FGM2AA6G5A+Z1			шт.	6																				
	Кабельный ввод с возможностью присоединения гибкого металлорукава Маркировка взрывозащиты - ExdIIICX/ExeIIIX; Степень защиты - IP66; 20С – размер ввода для кабелей d нар.min = 6,5 мм, d нар.max = 14,0 мм; A2F-FC – тип кабельного ввода; 1 – тип поставки – поштучно; RA – стандартный код СМР; 5 – материал кабельного ввода – никелированная латунь; Тип резьбы – Metric, размер резьбы M20x1,5, под металлорукав Ду 20	20A2FFC1RA5C080			шт.	6																				
<b>КАБЕЛИ И ПРОВОДА</b>																										
Кабель монтажный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с общим экраном из фольгированного материала (искробезопасная цепь)																										
	1x2x1,0 i	18773-46/2-ATX-ОЛ-91			м	188																				
	3x2x1,0 i				м	245																				
	7x2x1,0 i				м	245																				
	10x1,0 i				м	26																				
	4x1,0 i				м	60																				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Изм</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>Недок</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr> </table> <span style="float: right;">Лист</span>																					Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата																					
18773-46/2-ATX.CO																										

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	27x1,0 i				м	245		
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката: желто-зеленого цвета. Производство ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»	ПуГВ ТУ 16-705.501-2010						
	сеч. 4,0				м	100		
	<b>ТРУБЫ</b>							
	Труба обыкновенная, оцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, без резьбы и без муфты	ГОСТ 3262-75						
	Ц-20x2,8				м	230		
	Ц-20x2,8				м	10		Для термопары поз. TRSA 1009
	Ц-25x3,2				м	16		
	Ц-40x3,5				м	16		
	Ц-50x3,5				м	9		
	Рукав металлополимерный гибкий в ПВХ оболочке МПГ, IP65	ТУ 4833-024-01877509-02						
	Dy 20				м	62		
	Dy 20				м	2		Для термопары поз. TRSA 1009
	Dy 25				м	2		
	Dy 38				м	2		
	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>							
	Уголок стальной, гнутый равнополочный 50x50x3	ГОСТ 19771-93			кг	89		
	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий, толщина 1,5	ГОСТ 14918-80			кг	108		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Лист из холоднокатанной стали БТ3	ГОСТ 19904-90			кг	21		
	Лист из холоднокатанной стали БТ4	ГОСТ 19904-90			кг	30		
	Сталь прокатная полосовая 40х4	ГОСТ 103-2006			м	30		заземление
<b>МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ</b>								
<b>Укрупненные узлы и блоки</b>								
	Стойки для кабельных трасс				шт.	2		Материал учтен в других разделах
	Стойка для установки датчика давления				шт.	6		
	Защитный кожух для соединительной коробки				шт.	9		
	Изделия перфорированные из оцинкованного листа:	ТУ 36.22.21.00.021-91						
	Профиль зетобразный перфорированный, L=2м	Zn 45x25 У1			шт.	8		
<b>Серийные изделия</b>								
	Коробка клеммная взрывозащищенная в комплекте с кабельными вводами	Опросный лист 18773-46/2-АТХ-ОЛ-71			шт.	9		
	Коробка проходная алюминиевая армированная взрывозащищенная 1ExdIICT6:	КПА-20			шт.	27		
	Коробка угловая алюминиевая армированная взрывозащищенная 1ExdIICT6:	КУА-20			шт.	27		
	Коробка проходная алюминиевая армированная взрывозащищенная 1ExdIICT6:	КПА-25			шт.	2		
	Коробка угловая алюминиевая армированная взрывозащищенная 1ExdIICT6:	КУА-40			шт.	2		

Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

18773-46/2-АТХ.СО

Лист  
6



Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Заглушка для фитинга трубного обжимного Материал: аналог стали 12Х18Н10Т	SS-12M0-P			шт.	5		
	Труба с наружным диаметром 12 мм Материал: аналог стали 12Х18Н10Т	SS-T12M-S-1,0M-6ME			м	39,5		
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>								
TRSA 1045-3, 1045-4, 1049-3, 1049-4, 1050-3, 1050-4	Термометр сопротивления Параметр: температура подшипников электродвигателя насосов Н-45,49,50	Pt100			шт.	6		Без монтажа
TG 1/45, 2/45, 1/49, 2/49, 1/50, 2/50	Термометр Параметр: температура уплотняющей жидкости в переднем/ заднем бачках торцевого уплотнения Н-45,49,50	ТБП100			шт.	6		
PG 1/45, 2/45, 1/49, 2/49, 1/50, 2/50	Манометр Параметр: давление уплотняющей жидкости в переднем/ заднем бачках торцевого уплотнения Н-45,49,50	МП100М			шт.	6		
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
	Открытие/закрытие крышек короба, отметка ≤ 5м				м	60		
	Открытие/закрытие крышек короба, отметка 5м - 8м				м	40		

Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. Инв. №						
	Демонтаж датчика давления, отметка ≤ 5м				шт.	6		
	Демонтаж датчика уровня, отметка ≤ 5м				шт.	3		
	Демонтаж термопары, отметка ≤ 5м				шт.	6		
	Демонтаж/монтаж термопары поз.TRSA1009, отметка ≤ 5м				шт.	1		
	Демонтаж манометра, отметка ≤ 5м				шт.	4		
	Демонтаж вентильного блока				шт.	6		
	Демонтаж импульсной линии (труба 14x2,0; нерж.сталь)				м	34		
	Демонтаж ЗКС DN15 PN40 Rc 1/2"				шт.	10		
	Демонтаж коробки соединительной				шт.	3		
	Демонтаж кабеля				м	400		
	Демонтаж компенсационного провода				м	560		
	Демонтаж трубной защиты				м	20		
	Демонтаж трубной защиты для поз.TRSA1009				м	10		
	Демонтаж металлорукава				м	22		
	Отключение жил кабелей, проводов от существующих приборов, клеммников				шт.	42		
	Отключение/подключение жил компенсационного провода от термопары поз.TRSA1009				шт.	2		
	Демонтаж/монтаж компенсационного провода в трубной защите для поз.TRSA1009				м	10		
	Уплотнение, герметизация сущ. кабельного трубного ввода (Dy 80)				шт.	2		

Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.

18773-46/2-ATX.CO

Лист

9