


УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

 С.И. Кравец
«04» 10 2014г.

А К Т 00407

проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

3 октября 2014г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №1

М.П. Фещенко

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

Начальника установки Битумная

С.В. Шибаева

Начальника участка эксплуатации № 1 цеха №15

В.Ф. Винарского

провела проверку технического состояния емкостного уровнемера типа Universal II зав. №29018542 с поз. 1101 установки Битумная, присланного по заказу, и установила следующее:

изготовитель: фирма «Ametec Drexelbrook», США.

дата изготовления 2001 год,

смонтирован в 2001 году.

Оборудование комплектно.

Параметры технического устройства: диапазон измерений от 10000 до 17500 мм; выходной сигнал от 4 до 20 мА.

Условия эксплуатации: рабочее давление 6 кгс/см², температура измеряемой среды 200 °C, измеряемая среда – битум.

Заключение: емкостной уровнемер типа Universal II зав. №29018542 находится в неисправном состоянии, по причине выхода из строя сенсорного элемента. Для корректной работы системы необходим новый емкостной уровнемер.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» снять с регистрации емкостной уровнемер типа Universal 2 зав. №29018542, поз 1101, установки Битумная.

Срок: Срок снятия новым
Отв. наличия, 10.10.

2. Начальнику участка №1 оформить заявку на закупку нового емкостного уровнемера для поз. 1101 установки Битумная.

Срок: _____
Отв. _____

Подписи:

М.П. Фещенко
А.В. Григорьев

М.В. Балашов
С.В. Шибаев
В.Ф. Винарский
Л.А. Поникаров