


Утверждаю:

Главный метролог

 С.И.Кравец

" 21 " 02 2017 г.

К заявке 11013843



В.Ф.Винарский

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение комплекта оборудования для модернизации
существующих накладных ультразвуковых расходомеров Fluxus 7407 на установке С-100
производства КМ-2 (поз. FRCA 1-80, FRSA1-80-1, FRSA 1-80-2, FRCA 1-81, FRSA1-81-1, FRSA
1-81-2, FRCA 1-82, FRSA1-82-1, FRSA 1-82-2, FRCA 1-83, FRSA1-83-1, FRSA 1-83-2) по
дефектной ведомости на капитальный ремонт 2018 г.

1. Комплект оборудование к поставке и назначение

№ п/п	Наименование оборудования	Количество,	Ед. изм.	Назначение
1	Датчики ультразвуковые CDK+WI	4	Компл.	Оснащение <u>существующих</u> расходомеров Fluxus 7407 вторым измерительным каналом. Поз. FRCA 1-80, FRCA 1-81, FRCA 1-82, FRCA 1-83.
2	Пластина волноводная WI-400KG	8	Шт.	
3	Плата мультиплексора ADM7407A2QSTRU	4	Шт.	
4	Бокс защитный	16	Компл.	Оснащение <u>существующих</u> датчиков CDK расходомеров Fluxus 7407 защитными устройствами. Поз. FRCA 1-80, FRSA1-80-1, FRSA 1- 80-2, FRCA 1-81, FRSA1-81-1, FRSA 1- 81-2, FRCA 1-82, FRSA1-82-1, FRSA 1- 82-2, FRCA 1-83, FRSA1-83-1, FRSA 1- 83-2, а также 4-х новых пар датчиков по п.1 таблицы.

2. Необходимая разрешительная документация

- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 с приложениями.
- Свидетельство об утверждении типа СИ, описание типа.
- Методика поверки.

3. Комплект документации при поставке

- Руководство по эксплуатации.
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 с приложениями (копия).
- Свидетельство об утверждении типа СИ, описание типа (копия).
- Методика поверки (копия).
- Свидетельство о первичной поверке.
- Паспорт.

Начальник цеха №15



А.В.Григорьев