

ООО "ЭнергоЦентрПроект" ООО "EnergoCentreProject"	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ SPECIFICATION	ОЛ21 SP21	
<p>1. УСТАНОВКА.</p> <p>Данный опросный лист определяет поставку средств КИП и автоматики, а также вспомогательных материалов для компрессорной установки УПВ-2 ОАО "Славнефть-ЯНОС" г. Ярославль.</p> <p>UNIT.</p> <p><i>The present specification defines the supply of instruments and supplementary materials for compressor unit from unit hydrogen production - 2 (UHP-2), ОАО "Slavneft-YANOS", Yaroslavl, Russia.</i></p> <p>2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ.</p> <p>ТЕМПЕРАТУРА</p> <p>Абсолютная максимальная - плюс 37 °С Абсолютная минимальная - минус 46 °С Средняя температура наиболее теплого месяца - плюс 23,2 °С Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 34°С</p> <p>ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ</p> <p>Наиболее теплого месяца - 74 % Наиболее холодного месяца - 83 %</p> <p>CLIMATIC CONDITIONS.</p> <p>TEMPERATURE</p> <p><i>Absolute maximum - plus 37 °C</i> <i>Absolute minimum - minus 46 °C</i> <i>Average of the hottest month - plus 23,2 °C</i></p> <p>RELATIVE HUMIDITY.</p> <p><i>The hottest month - 74%</i> <i>The coldest month - 83%</i></p> <p>3. ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА.</p> <p>Цвет поставляемого оборудования будет соответствовать стандартам Поставщика</p> <p>PAINTING.</p> <p><i>The colour of the articles supplied shall be according to supplier's standards.</i></p> <p>4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ</p> <p>Каждый прибор должен поставляться с техническим паспортом. Содержание технического паспорта и требования к документации указаны в 17999/3-211/1-ОЛ-00 "Требования к документации Поставщика." Перечень документов Поставщика содержится в 17999/3-211/1-АТХ.ЗТП21 "Запрос на техническое предложение"</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</p> <p>Срок службы не менее 15 лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).</p> <p>TECHNICAL PASSPORT AND DOCUMENTATION</p> <p><i>The each instruments must be supplied with technical passport. The contents of technical passport and requirements for technical documentation see 17999/3-211/1-ОЛ-00 "Requirements for suppliers technical documentation".</i> <i>List of documents required from the supplier see 17999/3-211/1-АТХ.ЗТП21</i> <i>Inquiry for technical proposal</i></p> <p>ADDITIONAL REQUIREMENTS</p> <p><i>Assigned service life of at least 15 years (under conditions specified in the SP).</i></p>			
МАНОМЕТР PRESSURE GAUGE	17999/3-211/1-АТХ.ОЛ21	ЛИСТ 2	ИЗМ.
	17999/3-211/1-АТХ.SP21		

