

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ШКАФА

Заказчик ОАО «Славнефть-ЯНОС»

## Общие требования

В комплект поставки должна входить следующая документация:

- сертификат соответствия ГОСТ;
- разрешение на применение Ростехнадзора;
- сертификат пожарной безопасности.

Установка	Цех №13 тит.46/1, 46/2	Позиция		Количество	8
-----------	------------------------	---------	--	------------	---

## Корпус

Взрывозащита, группа, класс	ExdIICT <input type="checkbox"/> ExiaIICT <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Степень защиты от пыли и воды	IP65 <input checked="" type="checkbox"/> IP66 <input type="checkbox"/> IP67 <input type="checkbox"/> IP68 <input type="checkbox"/>
Материал изготовления	Алюминиевый сплав <input type="checkbox"/> Алюминиево-кремниевый сплав <input type="checkbox"/> Стеклопластик <input checked="" type="checkbox"/>
Варианты крепления шкафа	Без крепления <input type="checkbox"/> Напольный <input type="checkbox"/> Навесной <input checked="" type="checkbox"/> На трубопровод <input type="checkbox"/> На фланец <input type="checkbox"/> Другое <input type="checkbox"/>
Внешние габариты, В*Ш*Г, мм	510x470x420 <input type="checkbox"/> 610x470x470 <input type="checkbox"/> 610x840x470 <input checked="" type="checkbox"/>
Температура окружающей среды, °C	От минус 60 до плюс 50
Варианты обогрева	Без обогрева <input checked="" type="checkbox"/> Электрический обогреватель <input type="checkbox"/>
Варианты крепления оборудования	Адаптер трубный Дн=57мм <input type="checkbox"/> Панель монтажная: <input type="checkbox"/> DIN-рейка <input type="checkbox"/> Шины монтажн. <input type="checkbox"/> верт. высота ___ мм, ___ шт. вертика. ___ х ___ мм Другое <input type="checkbox"/> гориз. высота ___ мм, ___ шт. гориз. ___ х ___ мм

## Вводы импульсных линий

\_\_\_ шт., диаметр \_\_\_ мм, \_\_\_ шт., диаметр \_\_\_ мм Теплоизолированный переход \_\_\_ шт. ☐

## Кабельные вводы

Количество	Размер и тип резьбы	Диаметр, мм	Исполнение	Степень защиты	Материал	Температура окружающей среды	Примечание
-	M20	Диаметр кабеля 6-12 мм,		IP66	Никелированная латунь	От минус 46 до плюс 37	Кабельный ввод. В комплекте с уплотнительными кольцами
2	M25	наружный диаметр кабеля 12-18 мм		IP66	Никелированная латунь	От минус 46 до плюс 37	Кабельный ввод. В комплекте с уплотнительными кольцами
-	M32	наружный диаметр кабеля 16-21 мм		IP66	Никелированная латунь	От минус 46 до плюс 37	Кабельный ввод. В комплекте с уплотнительными кольцами

Начальник ОПНР

(подпись, расшифровка)

20 г. ③

21-105016-461,462-АТХ.ОЛ-05

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Цех №13. Установка Парки смешения. Титул 46/2, 46/1

Изм.	Кол.у	Лист	№ док	Подпись	Дата	Замена весомеров на резервуарах Р-121, 122, 123, 124 (12 шт.), пневмоприводов (8 шт.)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Попова		<i>Попова</i>	20.03.15				
Проверил		Андросов		<i>Андросов</i>	20.03.15				
Н. контроль		Андросов		<i>Андросов</i>	20.03.15				
ГИП		Клецкин		<i>А. Клецкин</i>	20.03.15				
Шкаф. Опросный лист							ООО «Технопроект КНХП» г. Новокуйбышевск		