

УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

С.И. Кравец
« 12 » 01 2015г.

АКТ

00148

проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

12 января 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника Каталитического производства

Е.В. Капустина

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «Автоматика»

М.В. Балашова

Начальника установки Л-35/6

Р.Е. Волкова

Начальника участка эксплуатации № 2 цеха №15

А.И. Сокотун

Провела проверку технического состояния дифманометра Метран-43Ф-ДД зав. № 717, с поз. 74/1А установки Л-35/6, присланного в цех №15, и установила следующее:

Изготовитель: ИП «Метран», г. Челябинск.

дата изготовления 2000 год,

ремонтрован в 2001 году.

Оборудование комплектно.

Параметры технического устройства: диапазон измерений от 0 до 0,4 кгс/см²; выходной сигнал 4-20 мА, класс точности 0,5.

Условия эксплуатации: рабочее давление 25 кгс/см², температура измеряемой среды 130°С, измеряемая среда — вода.

Заключение: дифманометр Метран-43Ф-ДД зав. № 717 находится в неисправном состоянии по причине выхода из строя измерительного блока, восстановлению не подлежит. Необходима его замена на новый аналогичный датчик.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации дифманометра Метран-43Ф-ДД зав. №717

Срок: _____


Отв. _____

2. Начальнику участка №2 оформить заявку на приобретение нового аналогичного дифманометра типа EHX 110A поз. 74/1А установки Л-35/6.

Срок: _____

Отв. _____

Подписи:


Е.В. Капустин
А.В. Григорьев

М.В. Балашов
Р.Е. Волков
А.И. Сокотун